



Projekti 3JOKIOIN/10  
Projektin nimi Jokioisten uimarannat, viikko 25  
Näyttenumero 24UR00596  
Näytteen nimi<sup>1</sup> Uimaranta; Rehtijärvi  
Näyte otettu<sup>1</sup> 17.6.2024 09:13  
Näytteenottaja<sup>1</sup> Nina Ylitalo  
Näyte saapunut 17.6.2024

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila <sup>1</sup>		°C	17,8	
Jätteet <sup>1</sup>	N		Ei havaittu	
Makrolevät, kasviplankton <sup>1</sup>	N		Ei havaittu	
Syanobakteerit, sinilevät (levärunsaus) <sup>1</sup>	N		Ei havaittu	
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100 ml	1	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	7	< 400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

**LAUSUNTO** Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).

## KVYY Tutkimus Oy



Heli Orakangas  
Ympäristöasiantuntija

**JAKELU** ytos@riihimaki.fi, jokioisten.kunta@jokioinen.fi, jukka.suonpaa@jokioinen.fi

## MENETELMÄVIITTEET

LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014
N	Näytteenottajan havainnot

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto  
Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.  
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

## MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	24UR00596	Toimitetaan pyydettyäessä	17.6.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24UR00596	Toimitetaan pyydettyäessä	17.6.2024	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto  
Tässä testausseleosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.  
Testausseleosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

**Tampere**  
Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvyy.fi

**Pori**  
Puh. 03 246 1277  
porilab@kvyy.fi

**Rauma**  
Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvyy.fi

**Hämeenlinna**  
Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvyy.fi

**Sastamala**  
Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvyy.fi

**Vaasa**  
Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvyy.fi

**Jyväskylä**  
Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvyy.fi